

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
Орган инспекции**

ул. Дарвина, д. 13, , г. Тверь 170034, телефон / факс: 42-20-63/ 42-35-46 E-mail: fguz@tvecom.ru
ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/695001001
Аттестат аккредитации: RA.RU. 710006 зарегистрирован в реестре: 01.04.2015

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач

В.В. Матюшкова

2018г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30.01 2018г.

№ 042/4-17

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности: дополнительное образование детей и взрослых (реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей) в МБДОУ детский сад №155 по адресу: Тверская область, г.Тверь, Октябрьский проспект, д.91.

Эксперт: Н.Н.Горячева

г. Тверь, 2018г.

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлены материалы: «Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности: дополнительное образование детей и взрослых в МБДОУ детский сад №155 по адресу: Тверская область, г.Тверь, Октябрьский проспект, д.91, с поручением Управления Роспотребнадзора по Тверской области № 63 от 19.01.2018г. на соответствие санитарных норм и правил:

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Материалы получены 19.01.2018г, вх.№ 260.

Акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта от 23.01.2018г.

Дата проведения экспертизы: 24.01.2018г. При рассмотрении представленных материалов установлено:

Юридический и фактический адрес: Тверская область, г.Тверь, Октябрьский проспект, д.91.

ИНН/КПП 693035686 / 695001001

ОГРН: 1026900573501

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №155 утвержден приказом начальника управления образования администрации г.Твери №1109 от 16.10.2015г. Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад №155. Учредителем Учреждения является управление образования администрации г.Твери.

Вид деятельности – образовательная, в сфере дополнительного образования будет осуществляться по дополнительным общеразвивающим программам для детей.

Территория детского сада имеет полное ограждение металлическим забором, на территорию оборудовано 2 въезда через ворота и 3 закрывающиеся калитки, что соответствует п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14. Наружное электрическое освещение территории выполнено фонарями, установленными по периметру здания, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.4.4.3172-14. На территории размещается 3-х этажное панельное здание детского сада построенного по проекту в 1987 году из расчета на 280 детей. По списку дошкольную организацию посещает 320 детей в возрасте с 2-х до 7-ми лет, организовано и работает 12 помещений групповых. В наборе помещений детского сада имеется:

- на первом этаже: 4 групповые, пищеблок, медицинский блок, кабинет завхоза, раздевалка для работников пищеблока, подсобное помещение, туалет для персонала.

- на втором этаже здания размещены: 4 групповые, музыкальный зал, логопедический кабинет, прачечная, кладовая чистого белья, туалет для персонала.

- на третьем этаже здания размещены: 4 групповые, спортивный зал, кабинет методиста, кабинет заведующего, туалет для персонала. На помещения детского сада имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000454.09.16 от 16.09.2016г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Для организации работы по дополнительному образованию детей дошкольного возраста до 7-ми лет планируется использовать помещения, входящие в состав детского сада. По представленному инвентарному плану второго этажа, составленному 01.11.1989г это помещение музыкального зала №33 площадью 76.8кв.м. и помещение логопедического кабинета №14 площадью 15.7кв.м., расположенные на втором этаже трехэтажного здания детского сада. В здании детского сада планируется организация 3-х кружков: вокальный кружок «Веселые нотки», «Логоритмика» в музыкальном зале, кружок «Подготовка к обучению грамоте» - в логопедическом кабинете. Учитывая, направленность реализации дополнительных общеразвивающих программ набор помещений и их площади соответствуют рекомендациям п.3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Отделка помещений выполнена материалами, позволяющими проводить уборку с применением моющих и дезинфекционных средств: стены в музыкальном зале покрашены от

пола до потолка, в логопедическом кабинете – покрашены на уровне панелей, до потолка поклеены влагостойкие обои. Полы в музыкальном зале – паркет, в логопедическом кабинете – линолеум, потолки в помещениях покрашены краской, что соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Туалеты для мальчиков и девочек размещены в помещениях групповых, на каждом этаже здания имеются отдельные туалеты для персонала. Туалеты обеспечены мылом, туалетной бумагой, педальными ведрами, что соответствует п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание детского сада подключено к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и энергоснабжения. Дополнительно автономные источники горячего водоснабжения установлены на пищеблоке, в прачечной с разводкой по сети, что соответствует п.4.3. СанПиН 2.4.4.3172-14. Раковины обеспечены подводкой горячей и холодной воды со смесителями, что соответствует п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Освещение в помещениях для занятий с детьми естественное и искусственное. Естественное освещение одностороннее боковое через окна. Направленность светового потока от окна на рабочую поверхность предусмотрена левосторонняя. Световые проемы в помещениях для занятий оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа тканевых раздвижных штор, что соответствует п. 5.3; п.5.4. СанПиН 2.4.4.3172-14. Искусственное освещение общее выполнено люминесцентными лампами с защитной арматурой марки ЛНЮ-01 по спектру цветоизлучения : белый, находятся в исправном состоянии. Перегоревшие лампы утилизируют по договору №12 от 10.02.17г с ООО НПП «Диапазон», акт выполненных работ №6 от 12.01.2018г, что соответствует п.5.6; п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Вентиляция в помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением, в туалетах оборудована автономная система вытяжной вентиляции, что соответствует п.6.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. Помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима, что соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. Режим проветривания осуществляется через окна. Отопительные приборы батареи, ограждающие устройства выполнены деревянными съемными решетками, что соответствует п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14. Площадь фрамуг, используемых для проветривания, соответствует п. 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Помещения для занятий оборудованы в соответствии с п.7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. В логопедическом кабинете установлены детские 2-х местные столы и стулья из расчета на 8 посадочных мест. Для детей установлена мебель (учебные столы и стулья) стандартные, комплектные, не регулируемые по высоте двух номеров, также имеется магнитно-маркерная доска, стол и рабочее место для проведения индивидуальных занятий с логопедом, шкаф для хранения пособий и методической литературы. Установленная в кабинете мебель для занятий детей промаркирована в соответствии с ростовой группой. В кабинете логопеда по программам дополнительного образования планируются занятия по подготовке и обучению грамоте детей 5-ти-6-ти лет.

Музыкальный зал используется для проведения праздников и утренников с детьми во время основного образовательного процесса. По дополнительным программам развития детей младшего и среднего дошкольного возраста планируется работа вокального кружка «Веселые нотки» для детей с 4-х до 7-ми лет, и музыкальный кружок «Логоритмика», занятия индивидуальные и групповые. Музыкальный зал оборудован детскими стульями, стульями для взрослых, фортепиано, мультимедийной установкой с передвижным экраном, шкафами для хранения документации и пособий, зеркальной стеной. Количество детей в группах музыкальной направленности до 15 человек. Занятия планируются для детей посещающих дошкольную организацию, после окончания сетки занятий по основной общеобразовательной программе.

В дошкольной организации имеется медицинский кабинет, на помещения представлено санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000499.09.12 от 12.09.2012г о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГБУЗ «ГКБ №6» №23-дс/2018 от 09.01.2018г, что не противоречит п. 4.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питание детей организовано на базе помещений собственного пищеблока, 4-х разовое в режиме пребывания детей в дошкольной организации. Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем, что соответствует п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питьевой режим для детей организован в помещениях групповых, используется кипяченая вода из пищеблока, что соответствует п.9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Уборку помещений проводит персонал дошкольной организации. Уборочный инвентарь выделен маркировкой, определено место его хранения, в отдельном шкафу, что соответствует п.10.5.СанПиН 2.4.4.3172-14.


Заключение:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности: дополнительное образование детей и взрослых (реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей) МБДОУ детский сад №155 по адресу: Тверская область, г.Тверь, Октябрьский проспект, д.91, **соответствуют** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Врач-эксперт:



Н.Н.Горячева